

誘導灯消灯・非常放送停止届出書

平成 年 月 日

新潟市民芸術文化会館
支 配 人 様

届 出 者

住 所 _____

氏 名 _____

新潟市民芸術文化会館における非常放送(感知器発報放送・非火災報放送)の停止、及び誘導灯消灯について、下記の条件により申請します。

記

ホ ー ル 名	コンサートホール・劇場・能楽堂				
公 演 日	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日				
公 演 名					
消 灯 理 由					
消灯場面(時間)					
非常放送確認係	※感知器発報放送をホワイエで確認できる方				
誘導灯操作係	※非常時に客電を操作し誘導灯を点灯させるオペレーター				
避 難 誘 導 員	氏名 _____	ほか _____	名		
総 括 責 任 者					

非常放送停止・誘導灯消灯の条件

- ① 誘導灯については、演出上必要な場面のみ消灯可能とします。
- ② 公演等の開始前に入場者に対し、裏面記載の案内を行って下さい。
- ③ 専任の非常放送確認係を配置してください。
- ④ 専任の誘導灯操作係を配置してください。
- ⑤ ホール内各出入口に最低1人の避難誘導員を配置してください。
- ⑥ 誘導灯消灯時には、客の入出はさせないで下さい。
- ⑦ その他、新潟市民芸術文化会館職員の指示に従って下さい。

供 覧	施設運営部長	舞台技術課長	施設・利用課長	担当

誘導灯消灯・非常放送停止における注意点

新潟市民芸術文化会館における誘導灯の消灯、非常放送(感知器発報放送・非火災放送)の停止について、以下の条件を厳守してください。

誘導灯消灯・非常放送停止の条件

- ① 誘導灯については、演出上必要な場面のみ消灯可能とします。
- ② 公演等の開始前に入場者に対し、誘導灯が消灯する事の告知を行って下さい。
- ③ 専任の非常放送確認係を配置してください。
- ④ 専任の誘導灯操作係を配置してください。
- ⑤ ホール内各出入口に避難誘導に必要な人員を配置してください。
- ⑥ 誘導灯消灯時には、客の入出はさせないで下さい。
- ⑦ その他、新潟市民芸術文化会館職員の指示に従って下さい。

公演開始前の入場者に対する告知(例)

誘導灯消灯の案内メッセージ

公演中は、ホール内の避難口誘導灯が消灯されますが、非常の際には誘導灯は点灯します。また、感知器の発報、火災の発生が確認された時には、ホール内に火災をお知らせする放送が流れますので、出入口付近の誘導員の指示に従って避難して下さい。

非常放送停止の案内メッセージ

公演中は、ホール内の非常放送の一部(感知器発報放送・非火災放送)を停止しますが、非常の際には舞台に向かって**側の壁に設置してあります禁煙表示の下に火災感知器の動作をお知らせする流動メッセージが流れます。また、火災発生が係員によって確認された時には、ホール内に火災をお知らせする放送が流れますので、出入口付近の係員の指示に従って避難して下さい。

非常放送停止及び誘導灯消灯の案内メッセージ

公演中は、ホール内の非常放送の一部(感知器発報放送・非火災放送)を停止し、避難口付近の誘導灯も消灯しますが、非常の際には舞台に向かって**側の壁に設置してあります禁煙表示の下に火災感知器の動作をお知らせする流動メッセージが流れ、誘導灯は点灯します。また、火災発生が係員によって確認された時には、ホール内に火災をお知らせする放送が流れますので、出入口付近の誘導員の指示に従って避難して下さい。

**

コンサートホール	→	左
劇場	→	左
能楽堂	→	右